

「環境保全活動推進現場」

当現場は**環境省指針**に準じた、「北海道環境イニシアティブ」の一環として、環境保全活動を積極的に取り組んでおります。

北海道産の**オフセット・クレジット「J-VÉR」**を活用し、工事現場から発生す温室効果ガス排出量の一部を**カーボン・オフセット**しております。

減らそう！ Co2



北海道
CARBON CREDIT
©北海道カーボン・アクション・フォーラム



オフセット・クレジット (J-VER) 制度管理者

無効化通知書

オフセット・クレジット (J-VER) 制度管理者は、環境省オフセット・クレジット (J-VER) 制度に基づき、貴殿の無効化申請の結果として、下記のとおり、オフセット・クレジット (J-VER) によるカーボン・オフセットが行われ、環境省の口座に無効化記録されていることを通知いたします。

記

トランザクション番号 JP-20000-00000-39138
口座種別 環境省 J - V E R 用無効化口座
口座番号 JP-100-20000-00000-00001-00
処理日 2025年05月08日

クレジット情報

項番	種別	クレジット認証番号 (: プロジェクト名)				
		クレジット特定番号			数量 (t - C O ₂)	
		省エネルギー量 (k l : 原油換算)	再エネ算定量 (電力 : M W h)	再エネ算定量 (熱 : G J)	非化石エネルギー量 (電力 : k W h)	非化石エネルギー量 (熱 : G J)
1	JRM	0066001 : 南組グループ森林吸収源事業 (ウォータージェット C O ₂ 削減プロジェクト)				
		JP-200-000-000-079-671 ~ JP-200-000-000-079-673				3
		-	-	-	-	-
合計						3
		-	-	-	-	-

以上

※以下の内容については、オフセット・クレジット (J-VER) 制度管理者として一切責任を負いません。

<用途>

組織活動 (事業活動、工事等)

<クレジット利用法人・実績報告年度・利用期間>

阿部建設株式会社

報告対象年度なし (カarbonオフセット等)

令和 7 年度

<目的詳細>

顧客名 : 阿部建設株式会社

工事名 : 一般国道 5 号 仁木町 古別川橋橋台工事

上記、工事現場事務所から発生する C O ₂ の全てをオフセットする

CO2排出量計算書

阿部建設株式会社 御中

工事名 : 一般国道5号 仁木町 古別川橋橋台工事

一般社団法人 コンクリート保全技術協会

〒062-0052 札幌市豊平区月寒東2条17丁目3番75号

TEL 011-595-7084 FAX 011-853-0220



項目	使用電力(日)	排出係数	稼働日数	CO2排出量(t-CO2)
工事現場事務所内の電化製品	34.1KW	0.532	250日間(25日×10ヶ月)	2.93

項目	消費電力	待機時電力	使用頻度		使用箇所・台数	使用電力(日)	キロワット	使用電力(月)	北海道電力排出係数	1ヶ月当たりCO2排出量(t-CO2)
			使用時	待機時						
蛍光灯2灯式(事務所・休憩所)	85W					0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
LED蛍光灯2灯式	36W		8.0h		15	4320W	4.3KW	108.0KW	0.532	0.057
ノートPC	44W	22W	6.0h	2.0h	3	924W	0.9KW	23.1KW	0.532	0.012
デスクトップPC	133W	90W				0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
インクジェットプリンター	10W	5W				0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
レーザープリンター	798W	12W				0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
コピー機・FAX兼用	1500W	35W	1.0h	23.0h	1	2305W	2.3KW	57.6KW	0.532	0.031
電話機	3W	1W	1.0h	23.0h	1	26W	0.0KW	0.7KW	0.532	0.000
冷蔵庫	77W		24.0h		1	1848W	1.8KW	46.2KW	0.532	0.025
テレビ(50インチ)	102W	0.1W	2.0h	22.0h	1	206W	0.2KW	5.2KW	0.532	0.003
携帯電話	15W		24.0h		3	1080W	1.1KW	27.0KW	0.532	0.014
電動シュレッダー	53W					0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
家庭用掃除機	200W		0.1h		1	20W	0.0KW	0.5KW	0.532	0.000
石油ファンヒーター(中型)	19W					0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
FF石油ファンヒーター	30W		10.0h		1	300W	0.3KW	7.5KW	0.532	0.004
エアコン	1000W		8.0h		2	16000W	16.0KW	400.0KW	0.532	0.213
ウォーターサーバー(冷)	80W		24.0h		1	1920W	1.9KW	48.0KW	0.532	0.026
ウォーターサーバー(温)	350W					0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
扇風機	30W					0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
電子レンジ	1000W		0.1h		1	100W	0.1KW	2.5KW	0.532	0.001
自動販売機	620W					0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
コーヒーメーカー	560W					0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
ラミネーター	480W		0.1h		1	48W	0.0KW	1.2KW	0.532	0.001
電気ポット	500W		10.0h		1	5000W	5.0KW	125.0KW	0.532	0.067
ペレット式ストーブ	100W					0W	0.0KW	0.0KW	0.532	0.000
計					33	34097W	34.1KW	852.4KW	0.532	